


東北大学（大洗1）ホットラボ実験棟排気塔塗装工事



案内図



東北大学大洗1団地配置図

工事概要

<建物概要> 鋼製排気塔 高さ29m、直径1.0~1.8m（最上部~最下部）

用途：実験、研究等

<所在地> 茨城県東茨城郡大洗町成田町2145-2 東北大学大洗1団地構内

<完成期限> 2025年3月21日（金）

<工事内容> 鋼製排気塔（内外部）、タラップ及び接続ダクトの劣化した保護塗装の塗り替えを行う。

<その他> 排気塔内も含め本工程範囲は放射線管理区域外となる。

排気塔内部の施工について2月に行うものとする。

筒身（内、外部）：DP塗り替えRB種

タラップ：DP塗り替えRB種

ダクト（外部）：φ900、φ580、φ250×3
DP塗り替えRB種

接続ダクト（外部）：DP塗り替えRB種

